

實習工廠氣體監測通報系統 規格

1	監測項目 :監測 PM2.5 PM10	式	1
1.1	固定式 pm _{2.5} 偵測器 範圍:0-600ug/m ³ Model: AVC-210 廠牌:Critical Inc.,Canada 或同等級	組	1
1.2	固定式 pm ₁₀ 偵測器 範圍:0-600ug/m ³ Model: AVC-510 廠牌:Critical Inc.,Canada 或同等級	組	1
2	監測項目: 噪音	式	1
2.1	固定式低頻噪音計 範圍: 30~130dB Model: 323 廠牌:Critical Inc.,Canada 或同等級	組	1
二、	系統功能	式	1
1	中文操作介面		
2	即時顯示數據於管理室外液晶顯示屏上		
3	同步顯示數據於總務處電腦中並記錄		
4	可設定警報		
5	具有異常報表內容：發生時間/數值，每頁 30 筆可換頁		
6	附一年保固及系統維護		
三、	其他附件		
3.1	現場拉線,零料及施工 初估 20 米，依現場空間配置	式	1

A棟B1實習工廠 珮線圖

